



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УСТЬ-КАМЧАТСКОМУ МР
684414, Камчатский край, Усть-Камчатский МР, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 5а, тел.: (41534) 2-52-01
E-mail: ond-ukmr@41.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 6/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

№ 8 детский сад «Ромашка» ОГРН 1024101219548.

по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский МР, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 51.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 6 от «26» мая 2020 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому МР майора внутренней службы Гриднева Е.Ю., в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «02» июня 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «02» июня 2020 г.; проведена плановая / выездная проверка в отношении юридического лица: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 8 детский сад «Ромашка» ОГРН 1024101219548 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский МР, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 51

проверку проводил(а):

Главный государственный инспектор Усть-Камчатского муниципального района по пожарному надзору, майор внутренней службы Гриднев Евгений Юрьевич;

совместно с: Заведующая – Ковалева Татьяна Николаевна, начальник хозяйственного отдела – Коржевская Евгения Викторовна;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 6/1/1 | Геометрические размеры лестницы маршевой эвакуационной (тип 3) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009: ширина маршей составляет от 710-890мм. (в соответствии с требованиями требу- | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 | 01.07.2021г. | |

| | | | | |
|-------------|---|---|--------------|--|
| | ется не менее 900мм.) | | | |
| 2. 6/1/1 | В месте расположения ППКП отсутствует аварийное освещение. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.56 НПБ 88-2001; п. 13.14.13 СП 5.13130.2009; | 01.07.2021г. | |
| 3. 6/1/1 | Часть пожарных извещателей в здании смонтированы на расстоянии менее 0,5м от светильников. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 | 01.07.2021г. | |
| 4. 6/1/1 | Не обеспечен автоматический контроль соединительных линий связи в системах противопожарной защиты. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 83 п. 5 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130-2009. | 01.07.2021г. | |
| 5. 6/1/1 | Электропитание приборов приемно-контрольных и приборов управления АУПС выполнено с нарушением нормативных требований к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, а именно электропитание осуществляется не от ВРУ. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15.1, 15.2 СП 5.13130.2009. | 01.07.2021г. | |
| 6. 6/1/1 | Кабеля соединительных линий связи и питания, используемые в системах противопожарной защиты применены с нарушением ГОСТ 31565-2012 – используется кабель марки FRLS, ШВВП, что не соответствует установленным требованиям. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130-2009; п. 4.9 СП 6.131.30.2013; п. 5.1, табл. 2 ГОСТ 31565-2012. | 01.07.2021г. | |
| 7. 6/1/1 | Частично расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей в здании менее установленных требований.. (Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130-2009; | 01.07.2021г. | |

| | | | | |
|-------------|--|---|--------------|--|
| | чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.) | | | |
| 8. 6/1/1 | Проход к одиночному рабочему месту в кабинете начальника хозяйственного отдела менее установленных требований. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; | 01.07.2021г. | |
| 9. 6/1/1 | В административных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. | п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме») | 01.07.2021г. | |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:



М.Л.П.*

Главный государственный инспектор
Усть-Камчатского МР
по пожарному надзору,
майор внутренней службы
Гриднев Евгений Юрьевич

Предписание для исполнения получил:

✓ И. О. Заверушина МБДОУ «детский сад «Солнышко»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» 06 2020 г.

И.О. Заверушина
(подпись)